



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 08001-1075-1 / 25.06 2019 г.

До

Терзиев

Управител на „МОТОКАР СЕРВИЗ ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ“ ООД
гр. Пловдив, р-н Южен

Сидеров

Управител на „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ“ ООД
гр. Пловдив, р-н Южен

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Улични ВиК връзки за жилищни сгради“ в поземлен имот с №56784.533.453 (съответстващ на УПИ V-533.453-за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности), кв. 81 по регулационния план на кв. Остромила - Беломорски, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИДЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1075/10.06.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане улични ВиК връзки за жилищни сгради в поземлен имот с №56784.533.453 (съответстващ на УПИ V-533.453-за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности), кв. 81 по регулационния план на кв. Остромила - Беломорски, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Новопроектираният водопровод ще бъде от полиетиленови тръби висока плътност PEHDФ200, PN10, PE 100 с дължина 172 м по прилежащия към имота път от север. Новопроектираният водопровод ще се охранява от уличен водопровод PEHD Ф225 по ул. Димитър Талев. Предвидени са да се монтират два броя пожарни хидранти ПХ Ф80-надземни. Новопроектиран е уличен канализационен колектор ВРЕ 500 SN10 с дължина 189 м, който ще зауства в съществуваща уличен канал БФ600 по ул. Димитър Талев. По трасето на уличната канализация се предвиждат 4бр. нови ревизионни шахти.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Улични ВиК връзки за жилищни сгради“** в поземлен имот с №56784.533.453 (съответстващ на УПИ V-533.453-за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности), кв. 81 по регулационния план на кв. Остромила - Беломорски, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

