



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1168-1 / 05.07. /2019 г.

До  
инж. Таньо Тепов  
ръководител КЕЦ Асеновград "Електроразпределение Юг" ЕАД  
гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кабелна линия 20 kV, монтаж на нов МТП и кабел 1 kV“ в имот №112078, местност „Чилингирско т. ямач“, землище на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕПОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1168/21.06.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна линия 20kV и монтаж на нов МТП /мачтов трансформаторен пост/ и кабел 1 kV в имот №112078, местност „Чилингирско т. ямач“, землище на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив. За захранване на МТП подземно в изкоп с дълбочина - 1.1м. ще се положи кабелна линия 20 kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm<sup>2</sup> с дължина 226м., която започва от нов ЖБ стълб 56/A тип НЦГ 951/13 на ВЛ 20kV „Драгойна“ до нов МТП /мачтов трансформаторен пост/ в ПИ 112078 - без да се променя предназначението му. От ТНН на нов МТП с кабел 1kVтип NAY2Y- J 4x185mm<sup>2</sup> ще се захрани ел. табло ТЕПО монтирано непосредствено до МТП- нов.

Трасето на новата кабелна линия 20kV от новият стълб до МТП преминава през:

ПИ № 800670 полски път собственост на Община Първомай;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Изграждане на кабелна линия 20 kV, монтаж на нов МТП и кабел 1 kV“ в имот №112078, местност „Чилингирско т. ямач“, землище на гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Доц. Стефан Шилев**  
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

