



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № *ОВОС-1322-1* / *25.07* .....2019 г.

До

Георги

Румяна

гр. Хисаря

Камбурски

Камбурска

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод за група имоти“, кв. 18-а, кв. Момина Баня, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМБУРСКИ,**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАМБУРСКА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1322/19.07.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод за група имоти, кв. 18-а, кв. Момина Баня, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Водопровода, ще захранва с питейна вода група имоти, образувани след разделянето на УПИ I-автобаза, кв. 18-а, кв. Момина Баня, гр. Хисаря и заличаването му, а именно УПИ IV-5245, жил. стр., V-5246, жил. стр., VI-5247, жил. стр., VII-5248, жил.стр., VIII-5249, жил. стр., IX-5250, жил.стр., X-5251, жил.стр., XI-5252, жил.стр., XII-5253, жил.стр., XIII-5254, жил.стр., XIV-5255, жил.стр., XV-5256, жил.стр., XVI-5257, жил.стр., XVII-5258, жил.стр., XVIII-5259, жил.стр., XIX-5260, жил.стр., XX-5261, жил.стр., XXI-5262, жил.стр., XXII-5263, жил.стр., XXIII-5264, жил.стр., XXIV-5265, жил.стр. и XXV-5266-път, кв. 18-а, кв. Момина Баня, гр. Хисаря, където има инвестиционни намерения за изграждане на жилищни сгради и тяхното водоснабдяване и отвеждане на отпадните води по новопредвидената вътрешна частна улица XXV-5266-път. Водопроводът ще се изгради изцяло по общински път, по който има изпълнена канализация в HDPE ф300. Новопредвиденото трасе ще се захранва от съществуващ водопровод стомана ф109 по улицата северно, в участъка ОТ 34 – ОТ 39. На съществуващия водопровод в близост до захранването има съществуващ, действащ ПХ, на разстояние 38 метра източно.

Захранването ще се осъществява по съществуващия път, като трасето на водопровода е възможно да се изпълни изцяло в обхвата и обслужващата зона на прилежащия към имотите улица, общинска собственост/. При влизане в имотите ще се изпълнят водомерни шахти, разположена до два метра от уличната регулация общият водомерно-арматурен възел включва СК, филтър, водомер, ОК, СК с изпразнител.

Имотите и трасето предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002054 „Средна гора“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП) ) **„Уличен водопровод за група имоти“**, кв. 18-а, кв. Момина Баня, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено ~~настоящото писмо~~, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените <sup>копие</sup>.

С уважение,

**Димитър Димитров**

За Директор на РИОСВ - Пловдив  
Съгласно Заповед № РД-186/05.07.2018 г.  
на Директора на РИОСВ Пловдив

