



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция - Пловдив**

Изх. № **ОВОС-1176-3** / 14.08.2019 г.

До  
Георги Самуилов  
Управител на  
“ИНСА ОЙЛ” ООД  
Гр. Раковски

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „**Изграждане на компресорна станция, включваща 2 бр. компресори за природен газ и 1 бр. компресор за водород, 2 бр. пунктове за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за природен газ, 1 бр. пункт за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за водород, тръбопроводна мрежа, трафопост и обслужваща сграда**“ в част от имот № 074 094; с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САМУИЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1176/24.06.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп..*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на компресорна станция, включваща 2 бр. компресори за природен газ и 1 бр. компресор за водород, 2 бр. пунктове за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за природен газ, 1 бр. пункт за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за водород, тръбопроводна мрежа, трафопост и обслужваща сграда“ в част от имот № 074 094; с. Белозем, община Раковски. „ИНСА ОЙЛ“ ООД, гр. Раковски, площадка с. Белозем има издадено Комплексно разрешително №73-Н2/2013г., актуализирано с Решение № 73-Н2-И0-А2/2019 г. Компресорната станция е технологично свързана със съществуващите на площадката автоматична газоразпределителна станция (АГРС) и Модула за производство на водород към Инсталация за съроочистка на газолови фракции.

**I. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда:**

- компресорен модул за природен газ;
- компресорен модул за природен газ;
- компресорен МОДУЛ за водород;
- изграждане на трафопост 20/0,4kV с мощност 1200kVA;



- изграждане на три броя площадки за стационариране на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за природен газ и водород;
- пункт за зареждане на мобилни платформи за газобутилкови инсталации за природен газ;
- пункт за зареждане на мобилни платформи за газобутилкови инсталации за водород;
- изграждане на обслужваща сграда;

Предвижда се обособяване на три площадки за стационариране на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за природен газ и водород. Всяка площадка включва две паркоместа, като на едното е паркирано ремаркето, което се зарежда в момента, а второто паркомясто е свободно за пристигане на празно ремарке.

**II. Инвестиционното намерение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда**, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. В тази връзка **не е необходимо провеждане на нова процедура по реда на глава шеста на ЗООС**, тъй като инвестиционното предложение няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

С оглед на обезопасяване на площадката всяко от местата за зареждане е защитено със стоманобетонни стени с височина 3,5 м. Максимално количество природен газ наличен във всеки един момент на площадката биха били 2 бр. пълни ремаркета на двете площадки за стационариране на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за природен газ. Максимално количество водород наличен във всеки един момент на площадката: 1 бр. пълно ремарке на площадката за стационариране на мобилна платформа с газобутилкови инсталации за водород.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха, водата и почвата.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000291 „Гора Шишманци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Изграждане на компресорна станция, включваща 2 бр. компресори за природен газ и 1 бр. компресор за водород, 2 бр. пунктове за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за природен газ, 1 бр. пункт за зареждане на мобилни платформи с газобутилкови инсталации за водород, тръбопроводна мрежа, трафопост и обслужваща сграда**“ в част от имот № 074 094; с. Белозем, община Раковски е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.



При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**Приложение:** Писмо изх. № УК-48/25.07.2019г. на МОСВ за съобразяване.

**С уважение,**

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

