



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0800-1536-1 / 23.08 2019 г.

До
Тодор Шейнин
Управител на ЕТ „ЕМАНУИЛ ШЕЙНИН“
гр. Хисаря, общ. Хисаря

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Помпена станция и водопровод за минерална вода от Сондаж №3 за захранване на УПИ VII-431 и УПИ V-432 за общ. Обсл. Хотел и басейн“, преминаващ по улици „Елин Паунов“, „Антон Иванов“ и бул. „Христо Ботев“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШЕЙНИН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1536/20.08.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на бетонова шахта и обслужващ водопровод с обща дължина на участъка 776,70 м. преминаващ по улици „Елин Паунов“, „Антон Иванов“ и бул. „Христо Ботев“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Минералната вода ще се използва за водни процедури.

Разпределение на необходимите водни количества - целогодишно за 360 работни дни през годината:

- денонощно водно количество до 1,75 м³/d
- средноденонощен проектен дебит: 0,02 l/s
- средногодишен проектен дебит: Опр. = 0,02 l/s
- годишно водно количество до 630,0 м³

Сондаж 3 ще бъде мястото на присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект: Хотел в УПИ VII-431 за общ. обсл., хотел, жил. стр. и басейн в УПИ V - 432, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря към довеждащата система.

Начинът на захранване е по схемата: Довеждащ водопровод с дължина 12 м. от съществуващия сондажен извор ще подаде водата директно към черпателен

резервоар с обем V=3 м³ и суха камера с разположени в нея помпено-хидрофорна уредба, нагнетателен водопровод, водомерен възел в началото на новопроектираното отклонение и всички необходими арматури и фитинги.



Дължината на проектно трасе е $L \approx 776,7$ m. Същото е предвидено да се изпълни с с преизолирани тръби PPR GF40 мм. Вътрешен диаметър на тръбите е 26,6 мм. По трасето на новопроектирания водопровод не е предвидено да се монтират спирателни кранове. Предвижда се монтиране а два автоматични въздушника. Към настоящото уведомление прилагаме план-схема на трасето за водопровод.

Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002054 „Средна гора“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение (ИП)) **„Помпена станция и водопровод за минерална вода от Сондаж №3 за захранване на УПИ VII-431 и УПИ V-432 за общ. Обсл. Хотел и басейн“**, преминаващ по улици „Елин Паунов“, „Антон Иванов“ и бул. „Христо Ботев“, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

