



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1702-1 / 07-102019 г.

До
Г-н Добрев
Изпълнителен директор на „БТК“ ЕАД
гр. София

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни от мрежата на БТК ЕАД – PD2022 Intercomplex“ върху покрив на сграда с идентификатор 56784.273.6.3, гр. Пловдив, район Западен, бул. „Пещерско шосе“ № 201.

Уважаеми Господин Добрев,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1702/11.09.2019 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни от мрежата на БТК ЕАД – PD2022 Intercomplex, върху покрив на сграда с идентификатор 56784.273.6.3, гр. Пловдив, район Западен, бул. „Пещерско шосе“ № 201.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горезилюженото, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение




„Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни от мрежата на БТК ЕАД – PD2022 Intercomplex“ върху покрив на сграда с идентификатор 56784.273.6.3, гр. Пловдив, район Западен, бул. „Пещерско шосе“ № 201, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промяната.

С уважение,



Доц. Стефан Шилев

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

