



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0800-493-1 / 03.04 / 2020 г.

До
В **Ценкова**
М **Георгиев**
С **Стойков**
П **Стойкова**
В **Сбиркова**
И **Костадинов**
М **Милев**
К **Милев**
Г **Христева**
Д **Костадинов**

чрез пълномощника си
М **Георгиев** –
управител на „ВЕЛНЕР ИНВЕСТ“ ООД
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД Е546 И КАНАЛИЗАЦИЯ Б1200“**, преминаващи през поземлени имоти 56784.510.1004, 56784.510.140, 56784.510.1005, 56784.510.399 по КККР на гр. Пловдив, об. Пловдив

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-493/18.03.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изместване на съществуващ водопровод Е546 и канализация Б1200, преминаващи през УПИ III-510.1004 - за жил. и общ. застрояване, кв. 69, кв. „Хр. Смирненски“ – IV, Пловдив. Инвестиционното предложение има връзка с инвестиционната инициатива на собствениците на ПИ 56784.510.1004 за реализиране на строеж: „Жилищна сграда - средноетажно застрояване, с гаражи, магазини, офиси», за което има издадено писмо на РИОСВ № ОВОС-777-1/14.05.2019 г. Във връзка с реализиране на новото строителство Втори и Трети етап на Жилищна секция „Б“, „В“ и Подземен гараж „Г“ е необходимото изместване на съществуващ водопровод Е 546 и съществуваща канализация Б1200, преминаващи през частни имоти. Съгласно настоящата проектна разработка изместването на съществуващите водопровод и канал ще се осъществи в ПИ с идентификатор 56784.510.140 и ПИ с идентификатор 56784.510.1005, кв. 69 по плана на кв. „Христо Смирненски IV“, гр. Пловдив, чрез:

- Изпълнението на нов Водопровод от РЕ ф630, тръби висока плътност РЕ PN 10 РЕ 100 с дължина -115,00 м. Дълбочината на полагане на водопровода е 2,73 м. В проекта са заложени 2 бр. ПХ 70/80 надземни пожарни хидранти;



- Изпълнението на реконструкция на съществуващия канал 120 Б между две съществуващи РШ на улица ПИ 56784.510.399 , с дължина 38,00 м;
- Нов канализационен колектор РЕНД ID ф1200 SN12 PR, тръби РЕНД ф 1200 с обща дължина 130,00 м. в два участъка - с дължина 76,00 м - ПИ 56784.510.399 и с дължина 54,00 м. в ПИ 56784.510.1005- байпасна връзка на съществуващия канал 120 Б.

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„ИЗМЕСТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД Е546 И КАНАЛИЗАЦИЯ Б1200“**, преминаващи през поземлени имоти 56784.510.1004, 56784.510.140, 56784.510.1005, 56784.510.399 по КККР на гр. Пловдив, об. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

