



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-608-1124.04 / 2020 г.

До

А **Балкански – Кмет на Община Съединение,**
гр. Съединение,

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Въвеждане на енергоефективни мерки чрез реконструкция, модернизация и интелигентно управление на уличното осветление на територията на община Съединение – за гр. Съединение, включително кв. Точиларци, с. Голям Чардак и с. Царимир. Фотоволтаична електроцентрала в гр. Съединение в УПИ IX-зеленина и КОО, кв. 42”**

Уважаеми Господин Балкански,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-608/08.04.2020г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда въвеждане на енергоефективни мерки чрез реконструкция, модернизация и интелигентно управление на уличното осветление на територията на община Съединение – за гр. Съединение, включително кв. Точиларци, с. Голям Чардак и с. Царимир. Фотоволтаична електроцентрала в гр. Съединение в УПИ IX-зеленина и КОО, кв. 42”.

- Предвижда се подмяна на съществуващите уличните осветители с нови LED осветители в гр. Съединение, вкл. кв. Точиларци, с. Голям Чардак и с. Царимир. Не се предвижда монтаж на нови стълбове и изтегляне на нови кабели захранващи трасета. Използват се съществуващите такива.
- Монтиране на система за управление и мониторинг на уличното осветление – всички съществуващи табла и касети ще се подменят с нови табла за управление на уличното осветление, които захранват уличното осветление.
- Монтиране на фотоволтаична централа за собствени нужди, която ще повиши допълнително енергийната ефективност на уличното осветление на гр. Съединение. Предвижда се монтиране на фотоволтаични панели на покрива на съществуващата административна сграда на община Съединение. Носещите стоманобетонни елементи от конструкцията няма да бъдат засягани. Не се предвиждат намеси в носещата конструкция на сградата. Няма да се променят размерите, натоварванията и статическите схеми на конструктивни носещи елементи. Фотоволтаичната централа за захранване на уличното осветление ще се разположи на покрива и в подпокривното пространство на сградата на общината на адрес бул. „б-ти септември“ № 13, тя включва: 48 броя поликристални



фотоволтаични панели, 48 броя акумулатори 12V/100Ah, Монофазен инвентор с номинално входящо напрежение 48 V, 4 броя соларен контролер с максимален изходящ ток 60 A. Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална носеща конструкция на покрива на сградата. Фотоволтаичната инсталация ще работи само през светлата част от денотонощето, но за да може да захранва уличното осветление, произведената енергия ще се акумулира в батерии, и се подава през нощта.

Участъците, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение): **„Въвеждане на енергоефективни мерки чрез реконструкция, модернизация и интелигентно управление на уличното осветление на територията на община Съединение – за гр. Съединение, включително кв. Точиларци, с. Голям Чардак и с. Царимири. Фотоволтаична електроцентрала в гр. Съединение в УПИ IX-зеленина и КОО, кв. 42“, е че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.****

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална Инспекция по околната среда и водите-Пловдив

