



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-711-1/15.05. / 2020 г.

До
Я **Мартинова**
Управител на
„КАРДАЛАЙН“ ЕООД

Гр. София

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **“Подземно кабелно трасе”** от УПИ IX-381, кв. 43, с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив до стълб 7 на ВНН, изв.В ТП/БКТПТП1, КЛ/ВЛГРАДИНА, п/ст Първомай.

Уважаема Госпожо Мартинова,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-711/05.05.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на подземно кабелно трасе от УПИ IX-381, кв. 43, с. Крушево, общ. Първомай, обл. Пловдив до стълб 7 на ВНН, изв.В ТП/БКТПТП1, КЛ/ВЛГРАДИНА, п/ст Първомай. Предвижда се подземното кабелно трасе да е с дължина 50м и кабел 1KV, положен на дълбочина 80 см, като трасето ще преминава през общински път. За изграждането на трасето няма е необходимо водоснабдяване. Няма да се формират отпадъчни води.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД-909/11.12.2008 г. (ДВ бр.13/2009 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение): **“Подземно кабелно трасе”** от УПИ IX-381, кв. 43, с. Крушево, общ. Първомай, обл.



Пловдив до стълб 7 на ВНН, изв.В ТП/БКТПП1, КЛ/ВЛГРАДИНА, п/ст Първомай е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

