



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-832/11/11-06 / 2020 г.

До

„БиЕй Глас България“ АД

С Управители:

С Сантос

Х Таниенте

Гр. София

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и експлоатация на две отделни фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствена консумация от завод на дружеството“ в УПИ № I, ул. „Георги Бенев“ №15, кв. 4 по плана на „Северна индустриална зона“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

**Уважаеми Господин Таниенте,  
Уважаема Госпожо Сантос,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-832/27.05.2020 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане и експлоатация на две отделни фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствена консумация от завод на дружеството в УПИ № I, ул. „Георги Бенев“ №15, кв. 4 по плана на „Северна индустриална зона“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Предвижда се фотоволтаичните инсталации да бъдат изградени върху покривите на две сгради – складове за готова продукция в западната (9835кв.м.) и в североизточната (5740кв.м.) част на завода. Според предпроектните проучвания, максималната инсталирана мощност на разполагаемата покривна площ ще е съответно 1200kWp и 800kWp. Предвижда се монтаж на приблизително 3020 и 1880 соларни панела с единична номинална мощност 380Wp и стрингови инвертори с номинална мощност 185kWac. Очакваното годишно производство на електроенергия от ВЕИ ще е съответно 1350 MWh и 900 MWh, които ще се използват директно за производствените нужди на завода. Фотоволтаичните мощности ще бъдат присъединени директно към вътрешнозаводската електросистема. Панелите ще бъдат монтирани върху опростена носеща конструкция с тежести директно върху скатовете на покривите. Инсталацията ще бъде снабдена със система за мониторинг и контрол, която ще се интегрира към съществуващата в завода система за енергиен мониторинг. За реализацията на ИП ще се използва съществуваща инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Изграждане и експлоатация на две отделни фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия за собствена консумация от завод на дружеството“** в УПИ № I, ул. „Георги Бенев“ №15, кв. 4 по плана на „Северна индустриална зона“, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

