



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1581/09.09.2020 г.

ДО

„ПЛАТИНУМ БЮРО З“ ЕООД,  
ГРАД СОФИЯ,  
„ПИМК БИЛД“ ЕООД,  
ГР. ПЛОВДИВ,

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Изграждане на „Уличен водопровод и канал по ул. „Парк отидих и култура“** за УПИ IV-513.359, УПИ III-513.360, кв. 4, УПИ VI-513.211, УПИ VII-513.212, УПИ VIII-513.213, УПИ IX- 513.214, кв. 10, - жилищно застраояване по план на кв. „Христо Смирненски- III“, гр. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1581/09.09.2020 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на „Уличен водопровод и канал по ул. „Парк отидих и култура“ за УПИ IV-513.359, УПИ III-513.360, кв. 4, УПИ VI-513.211, УПИ VII-513.212, УПИ VIII-513.213, УПИ IX- 513.214, кв. 10, - жилищно застраояване по план на кв. „Христо Смирненски- III“, гр. Пловдив.

Предвижда се изграждане на нов уличен водопровод и канал, като до УПИ I-513.279- за жилищно застраояване по прилежащата улица има изготвен проект за уличен водопровод от PE-HD тръби ФИ 160. Същият е захранен от съществуващ уличен водопровод от PE-HD тръби ФИ 315. Захранването на сградата е предвидено да се извърши, съгласно Техническо задание на Вик- Пловдив, посредством удължаване на този уличен водопровод. Удължаването се предвижда да бъде с обща дължина 399 м.

Трасето на новия водопровод преминава на 1 м. от бордюра на съществуващата улица и на 2м. от канала, предвиден в оста на улицата.

Отпадъчните води ще се отвеждат в градската канализация, като новия канал ще се свърже със съществуващ такъв чрез тръби с ФИ 630 mm, по улица „Парк отидих и култура“.

Участъкът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



**оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Изграждане на „Уличен водопровод и канал по ул. „Парк отдих и култура“ за УПИ IV-513.359, УПИ III-513.360, кв. 4, УПИ VI-513.211, УПИ VII-513.212, УПИ VIII-513.213, УПИ IX- 513.214, кв. 10, - жилищно застрояване по план на кв. „Христо Смирненски- III“, гр. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

