



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1652-1, 30.09.....2020 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за електрозахранването на склад за резервни части“ в поземлен имот 11845.12.17, с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИНК,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1652/16.09.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение за електрозахранването на склад за резервни части в поземлен имот 11845.12.17, с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив. Кабелната линия ще бъде с дължина 605 метра от мачтов трафопост МТП „КАТ“ до табло ТЕПО. Кабелът ще премине през следните имоти: 11845.7.35, 11845.9.32, 11845.9.33, 11845.10.22, 11845.11.28, 11845.11.30 по КК на с. Войводиново. Изграждането на кабелната линия ниско напрежение ще се извършва посредством направата на изкоп с дълбочина 1,3 метра и ширина 0,6 метра. В така изготвеният изкоп ще се полага пясъчна възглавница 0,1 метра, ще се полага кабела НН, върху него пясъчна възглавница 0,25 метра и изкопа ще се запълва с изкопаната пръст. Останалата земна маса ще се извозва.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002016 „Рибарници-Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници-Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за електрозахранването на склад за резервни части“** в поземлен имот 11845.12.17, с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

