



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1664-1/05.10. / 2020 г.

ДО  
ИНЖ. П ГАНЕВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ГР. ХИСАРЯ

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ в УПИ II-социални дейности, с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1664/18.09.2020г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ в УПИ II-социални дейности, с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Газификацията ще се извърши посредством компресиран природен газ (КПГ), който ще се доставя на обекта с три броя бутилковидни батерии за КПГ с геометричен обем 900 литра всяка. Налягането на природния газ от бутилковите батерии ще се редуцира посредством газорегулаторен пункт ГРП /200-4/ и газорегулаторно и замерно табло ГРЗТ /4-0.025/G10. Бутилковите батерии три броя с общ геометричен обем 2700 литра ще се разполагат в двора на възложителя. След позициониране бутилковите батерии ще се оградят с ограда с минимална височина  $H=2.20$  метра, ще се свържат към заземителен контур и ще се защитят посредством мълниезащита. Работното налягане на газа в батерията ще е 200 bar.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Газификация с КПГ на Дом за стари хора „Свети Иван Рилски“ в УПИ II-социални дейности, с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив*

