



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2147-1/24.11. / 2020 г.

ДО

В

ШИШКОВСКИ

УПРАВИТЕЛ НА „ВЕКТОР ГАМА“ ЕООД

ГР. АСЕНОВГРАД

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Разширение на съществуваща фотоволтаична централа с нови БКТП до 1000 kW/p” в ПИ №38385.111.140, с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИШКОВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2147/18.11.2020 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща фотоволтаична централа с нови БКТП до 1000 kW/p в ПИ №38385.111.140, с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив. Предвижда се увеличаване на наличната инсталирана в централата мощност от 500 kWp с още 1000 kWp, съгласно утвърдени и работни проекти и при спазване на ограничителната линия на застрояване. Настоящата инсталирана мощност на електроцентралата е 2 по 250kW/p, като е изградена на 2 етапа. Последното разширение с 250kW/p е извършено през 2011г. При новото разширение ще се заеме асфалтовата площадка с размери 25 по 400 метра, като ще бъдат монтирани 2500 неподвижно фиксирани слънчеви панели с единична мощност 0.4 kW/p на 6 метра от северния край на площадката, за да се избегне засенчване на съществуващата централа. Новите панели ще се разположат в рамките на имота, без да се налага усвояване на нови площи извън ПИ №38385.111.140. Панелите ще бъдат монтирани в двоен ред с дължина 37.5 метра и мощност на реда 30kW/p с монтиран трифазен инвертор на конструкцията 30 kW/p. Такива двойни редове ще бъдат монтирани 33 броя, като ще бъдат завъртени на 12 градуса спрямо асфалтовата площадка. Ще се сключи договор за присъединяване към ел. разпределителната мрежа в съответното електроразпределително предприятие – „ЕВН Електроразпределение България” АД. При производството на електроенергия от фотоволтаичната централа ще се използва слънчевата радиация чрез директно преобразуване в ел. енергия. Не е необходима вода за производствени нужди. Няма да се формират отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона: BG0002015 „Язовир Конуш“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-367/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Разширение на съществуваща фотоволтаична централа с нови БКТП до 1000 kW/р“** в ПИ №38385.111.140, с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

