



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2216-1/09.12. / 2020 г.

ДО

**Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ГР. АСЕНОВГРАД
ПЛ. „АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ № 9**

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подмяна на водопровод и канализация по улица „Клокотница“ в участъка между ул. „Борислав“ и ул. „Илинден“ поземлен имот с №00702.513.16, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2216/30.11.2020 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда подмяна на водопровод и канализация по улица „Клокотница“ в участъка между ул. „Борислав“ и ул. „Илинден“, поземлен имот с №00702.513.16, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив.

Основната дейност е подмяната на ВиК мрежата, която се състои от: изграждане на нов водопровод PE-HD Ø110 с дължина 265 м, водопроводните отклонения са 34 на брой, предвидени са 3 бр. нови надземни пожарни хидранти; новата канализация е от PP вълнообразни тръби OD 300, с дължина от 232 м, канализационните отклонения са 34 на брой, съществуващите 9 на брой дъждоприемни шахти се подменят с нови. Дълбочината на полагане на водопровода е 1,70 м, на канализацията от 1,30 до 2,50 м. Не се предвижда използване на взрив.

Предвидено е възстановяването на разрушените настилки и частична подмяна на компрометираните участъци в съществуващия габарит на улицата.

Участъците, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020 г. (ДВ бр.80/11.09.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по**



оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Подмяна на водопровод и канализация по улица „Клокотница“ в участъка между ул. „Борислав“ и ул. „Илинден“** поземлен имот с №00702.513.16, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

