



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-113(1)/05.02 /2021 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД,
РЪКОВОДИТЕЛ КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ
ИНЖ. П ЯНЕВ
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Нова въздушна кабелна линия 1kV за външно електрозахранване на „Нискоетажно свободно застрояване – жилищна сграда с магазин“** в УПИ XV-1858, кв. 35 по плана на гр. Куклен, община Куклен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-113/20.01.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна кабелна линия 1kV за външно електрозахранване на „Нискоетажно свободно застрояване – жилищна сграда с магазин, в УПИ XV-1858, кв. 35 по плана на гр. Куклен, община Куклен.

Външното ел. захранване на обекта ще се изпълни чрез монтаж на 2 бр. нови стоманобетонени стълбове пред УПИ XIII-1859 и пред УПИ XV-1858 като продължение на съществуваща въздушна мрежа, захранена от съществуващ БКТП „Орфей“ и изтегляне на усукан изолиран проводник тип AL/R 3x70+71.5mm² от съществуващ стоманобетонен стълб № 14 пред ПИ 40467.502.332 до новия стоманобетонен стълб № 16 пред УПИ XV-1858 и на нов кабел 1kV тип NYU 4x16mm² по стълб № 16 до ново електромерно табло за обекта. Трасето на новата кабелна линия е разположено изцяло в обхвата на ул. „Пейо Яворов“. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=55m.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020 г. (ДВ бр.80/11.09.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Нова въздушна кабелна линия 1kV за външно електрозахранване на „Нискоетажно свободно застрояване – жилищна сграда с магазин“** в УПИ XV-1858, кв. 35 по плана на гр. Куклен, община Куклен, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ – Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

