



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-105-2/09.02./ 2021 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ №37
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Електрозахранване на жилищна сграда“ ПИ №11845.16.161 по КК на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-105/19.01.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ОВОС-105-1/25.01.2021 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда електрозахранване на жилищна сграда ПИ №11845.16.161 по КК на с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

Проектираният електропровод е с обща дължина 118 м. Трасето започва от съществуващо БКТП „Бултранспорт“, намиращо се в ПИ 11845.16.174, и продължава до ново ЕТ на границата между имоти с идентификатори ПИ 11845.16.174 и ПИ 11845.16.133.

За електропровода е определен сервитут от 0,60 м към имотите и 2,00 м пътя от ЕР ЮГ, КЕЦ Раковски, съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

Засегнатите имоти са с обща площ от 26.72 дка, а засегнатата площ е 0.314 дка, което е 1.17% от общата площ.

Изграждането на кабел;на линия с ниско напрежение се извършва посредством направата на изкоп с дълбочина 1.3 м. и ширина 0.6 м.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: ВГ0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Електрозахранване на жилищна сграда“** ПИ №11845.16.161 по КК на с. **Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив**, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

