



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-311-4/24.03 / 2021 г.

ДО
Н

ЗЯПКОВ

С. ПРАВОСЛАВЕН
ОБЩ. ПЪРВОМАЙ
ОБЛ. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа 30.00kWp върху прилежащ терен на съществуващи сгради“ в УПИ II-85, квартал 22 по плана на с. Православен, общ.Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЯПКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-311/12.02.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ОВОС-311-3/10.03.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането изграждане на фотоволтаична централа 30.00kWp върху прилежащ терен на съществуващи сгради в УПИ II-85, квартал 22 по плана на с. Православен, общ.Първомай, обл. Пловдив. Инсталацията ще бъде разположена върху прилежащия терен към съществуващи сгради, а произведената електрическа енергия ще бъде подавана изцяло в мрежата на Електроразпределение юг. Фотоволтаичната система ще се състои от 80 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност от 375Wp, които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 1 бр. стрингови инвертори с номинална мощност 30 kW. Използваните в проекта фотоволтаични модули и инвертори притежават CE маркировка и са сертифицирани по DIN VDE 0126 (04.99) и DIN VDE 0126-1-1. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща, кабелното трасе за присъединяване ще бъде положено в изкоп с подходяща дълбочина. Инверторът ще се монтира на конструкцията за поставяне на модулите на височина $h=1,2$ от долен ръб на инвертор. Присъединяването ще бъде към съществуващ СБ стълб, по одобрен проект на Ер. Юг.

Съгласно становище с вх. № ОВОС-311-3/10.03.2021 г. на главния архитект на общ. Първомай не е необходимо провеждане на градоустройствена процедура по преотреждане на имота предмет на ИП.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП **„Фотоволтаична централа 30.00kWp върху прилежащ терен на съществуващи сгради“** в УПИ II-85, квартал 22 по плана на с. Православен, общ.Първомай, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

