



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-615-1/01.04. / 2021 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Външно електрозахранване на обект: „Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“ с местоположение гр.Пловдив, имот XIV - 508,756, общ. обслужване, жил. застрояване, кв.14, по плана на Северна индустриална зона - VI част, гр. Пловдив, /ПИ с ИД 56784.508.756/ по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-615/22.03.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда външно електрозахранване на обект: „Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“ с местоположение гр.Пловдив, имот XIV - 508,756, общ. обслужване, жил. застрояване, кв.14, по плана на Северна индустриална зона - VI част, гр. Пловдив, /ПИ с ИД 56784.508.756/ по КК на гр. Пловдив. Място на присъединяване към електроразпределителната мрежа : Мястото на разкъсване на кабелна линия средно напрежение между ТП „БЛОК 18 КЦМ“ и ТП „НАПРЕДЪК 3 трафопост“, извод СрН „Дунав“, подстанция „Филипова“

Трафопостът ТП до 1x800kVA ще бъде реализира в северозападната част на имот ПИ с ИД 56784.508.756 по КК на гр. Пловдив. За изграждане на БКТП има издадено становище № 368-1/05.03.2021г. от директора на РИОСВ-Пловдив.

Настоящото ИП включва: подобект: КЛ 1 kV и КЛ 20 kV

Кабел и арматура 20 kV

Сечението на кабела 20 kV да бъде 3xNA2XS/F/2Y 1x185mm² RM/25 20 kV.

При полагане на кабела минимална ширина на изкопа да бъде 0, 4 м. Кабела се полага в изкоп, върху подложка с дебелина 0, 10 м. от пясък или пресята пръст. Върху кабела се насипва обратно пясък или пресята пръст с дебелина 0, 35 м., която се трамбова, а след това по дължина на трасето се полага заземителен проводник /горещо поцинкован кръгъл стоманен профил Ф10/, като в двата си края стоманеното въже да се свърже към заземителния контур с токови клеми, най – отгоре се полага сигнална лента. Кабелният



изкоп се досасипва и трамбова, след като се възстановява съответното външно покритие и настилките му.

Кабел и арматура 1 kV

Сечението на кабела 1 kV да бъде 2xNAY2Y 4x185mm².

При полагане на кабела минимална ширина на изкопа да бъде 0,4 м. Кабела се полага в изкоп, върху подложка с дебелина 0,10 м. от пясък или пресята пръст. Върху кабела се насипва обратно пясък или пресята пръст с дебелина 0,35 м., която се трамбова, а след това по дължина на трасето се полага заземителен проводник /горещо поцинкован кръгъл стоманен профил Ф10/, като в двата си края стоманеното въже да се свърже към заземителния контур с токови клеми, най – отгоре се полага сигнална лента. Кабелният изкоп се досасипва и трамбова, след като се възстановява съответното външно покритие и настилките му.

Трасето на кабела ще преминава и през ПИ 56784.508.226 и 56784.508.437, които са публична общинска собственост и представляват второстепенни улици.

Инвестиционното предложение има връзка с изграждащия се нов обект от веригата на „Лидъл България“, за който има издадено Решение № ПВ-4-ПР/2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за обект: „Хипермаркет за хранителни и нехранителни стоки“ в ПИ 56784.508.756, гр.Пловдив.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „**Външно електрозахранване на обект: „Хипермаркет за хранителни и нехранителни продукти“ с местоположение гр.Пловдив, имот XIV - 508,756, общ. обслужване, жил. застрояване, кв.14, по плана на Северна индустриална зона - VI част, гр. Пловдив, /ПИ с ИД 56784.508.756/ по КК на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив

