



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-740-4/26.05 /2021 г.

ДО

„БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ“ АД

ГР. СОФИЯ

БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ №101

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обект: Разширение и модернизация на биологичното стъпало на пречиствателно съоръжение на съществуващо предприятие „Фермата“ в ПИ с идентификатор 38950.20.70, местност „Кошутките“, землище с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-740/01.04.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на обект: Разширение и модернизация на биологичното стъпало на пречиствателно съоръжение на съществуващо предприятие „Фермата“ в ПИ с идентификатор 38950.20.70, местност „Кошутките“, землище с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив.

Новопредвиденият обект ще бъде с приблизителна разгъната застроена площ от 600 кв.м. Целта на проекта е да предложи технологична схема за пречистване на отпадъчните води от обекта с дебит на отпадъчната вода $Q = 750 \text{ м}^3/\text{ден}$, до степен позволяваща заустването им във водоприемник втора категория.

Пречиствателната станция, предмет на настоящата разработка третира едно сравнително голямо по дебит водно количество.

Характерна особеност на отпадъчното водно количество е високата неравномерност на формиране в рамките на едно денонощие.

Замърсените води съдържат битови отпадъци от санитарните възли, кухнята, както и от дейността свързана с месопереработката и производството на месни продукти.

При горните дадености за количеството, състава и начина на формиране на отпадъчните води, се предвижда следната технологична схема за пречистването им, включваща:

решетка автоматизирана тип „ротационно сито“ с разстояние между прътите 1мм; микрофлотатори - със стъпало за химична обработка на постъпващата вода. Оборудване от инсталация за приготвяне на разтвори от коагулант, основа, полимер и смесител; SBR-и от два резервоара, включващи процесите на пречистване с активна утайка, при механична аерация на сместа отпадъчна вода-активна утайка, на утаяване на пречистените води и периодично изваждане на прираста на активната утайка.

Третично стъпало – Биофилтър MBBR с прикрепена биомаса; дезинфекция на пречистените води с натриев хипохлорид; Силоз за излишна активна утайка - служи за акумулиране на изважданата излишна активна утайка.



Водоснабдяването за имота е осигурено от съществуващата и изградена до обекта водопроводна мрежа.

Заустването на пречистени отпадъчни води става в общински отводнителен канал, част от имот №38950.502.9119, с. Костиево, съгласно Разрешително №РР-3038/08.02.2017г. издадено от Басейнова дирекция-Пловдив.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-447(1)/26.04.2021г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на обект: Разширение и модернизация на биологичното стъпало на пречиствателно съоръжение на съществуващо предприятие „Фермата“ в ПИ с идентификатор 38950.20.70, землище с. Костиево, местност „Кошутките“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх.№ПУ-01-447(1)/26.04.2021г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

