



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-(24571)/11.06./ 2021 г.

ДО
Г-ЖА З.

КАРАДЖОВА

С. КРУМОВО
ОБЩ. РОДОПИ
ОБЛ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Фотоволтаична инсталация 29,7кwp**“, находяща се в УПИ I-23 - за жил.стр., /пи 40004.14.101/, с административен адрес ул. "Здравец" 12а, местност "Кошарата", землище с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАДЖОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1215/07.06.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация 29,7кwp, находяща се в УПИ I-23 - за жил.стр., /пи 40004.14.101/, с административен адрес ул. "Здравец" 12а, местност "Кошарата", землище с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Фотоволтаичните панели, ще се изградят изцяло върху земя на метална конструкция. Реализацията на инвестиционното предложение няма да въздейства по никакъв начин върху здравето на живущите в с. Крумово. Заеманата площ на централата е с размери 21/10м включително и разстоянията между отделните редове. Общата квадратура ще е 210кв.м. За реализирането на инвестицията ще се изгради ново кабелно трасе в изкоп 0.8/0.4м -37м изцяло в урегулирания поземлен имот – УПИ I-23, след което от нов пилон монтиран до северозападния ъгъл пред имота, кабел НН ще се изтегли въздушно – 20м над ул. „Здравец“ до новото ел. табло, което ще се монтира на същ. стълб №6, съгласно издаденото становище от ЕР ЮГ. Типът на кабела ще бъде САВТ 4x25 мм2.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-688/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.09.2020 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична инсталация 29,7кwp“**, находяща се в УПИ I-23 - за жил.стр., /п/и 40004.14.101/, с административен адрес ул. "Здравец" 12а, местност "Кошарата", землище с. Крумово, община Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

