



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1086-1/17.06./ 2021 г.

ДО
Г-Н С БАШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА
„СИНС – ИНВЕСТ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **"Уличен водопровод"** за **захранването на УПИ 73.25 - жил. застр, м-в 73, м-ст "Чонето" по ПУП на с. Марково, общ. Родопи.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШЕВ,

Във връзка с внесените уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1086/21.05.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод за захранването на УПИ 73.25 - жил. застр, м-в 73, м-ст "Чонето" по ПУП на с. Марково, общ. Родопи.

Предвидено е трасето на новопроектирания водопровод да премине през пътища с ИД №47295.125.303 и №47295.111.97, като ще се изпълни с тръби от полиетилен висока плътност PEHD Ø90мм/5,4мм/PE100/PN10/SDR17. Общата дължина на водопровода ще бъде L= 37м.

Захранването на новопроектирания водопровод ще стане от съществуващ етернитов водопровод Е 80. Не се предвижда монтирането на пожарен хидрант, защото има съществуващ близо до имота, който служи за промивки на водопровода и за противопожарно обезпечаване на района.

Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: **BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод“** за захранването на УПИ 73.25 - жил. застр, м-в 73, м-ст "Чонето" по ПУП на с. Марково, общ. Родопи е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

