



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-1327-1/07.07 / 2021 г.

ДО
Г-Н С
СЕЛО ТРУД
ОБЩИНА „МАРИЦА”

РУСАЛОВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Помпена станция с трафопост**“ в ПИ 56784.4.10 по КК на гр. Пловдив, Район „Северен“, местност „Г.К.шосе-ЖПЛ.Карлово“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУСАЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1327/22.06.2021 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на и помпена станция и ТП (трафопост), необходими за осъществяване на поливни и агротехнически мероприятия в ПИ 56784.4.10 по КК на гр. Пловдив, Район „Северен“, местност „Г.К.ШОСЕ – ЖПЛ.Карлово“, собственост на възложителя. Сградата на помпената станция представлява сглобяема метална конструкция, ограждащи стени и покрив от термопанели и стоманобетонови единични фундаменти. Застроената площ на помпената станция е 30.80 кв.м. В помпената станция ще се монтират 2 бр. помпи.

Водата за напояване ще бъде осигурена от Главен напоителен канал стопанисван от "Напоителни системи", на база склучен договор и съответните измервателни уреди за заплащане на консумираната вода. Очакваното максимално водопотребление е 118л/с и максимално годишно сметнато според нормите за напояване 377 682 м³/година.

След водовземането водата ще постъпва в черпателен басей, от където чрез помпи (75 kW за северния пивот и 25kW за южния пивот) по напорни тръбопроводи ще се подава към напоителните съоръжения.

Външното електрозаххранване на обекта ще се осъществи от нов ЖР стълб 89/6 в оста на ВЛ 20 кV „Царацово“. Като предоставената мощност за обекта е 100,00кW , а присъединената 110.00 kW. Предвижда се изграждане на нов трафопост в ПИ 56784.4.10 по КК на гр. Пловдив, Район „Северен“, местност „Г.К.ШОСЕ – ЖПЛ.Карлово“. От табло ниско напрежение на трафопоста с необходимия брой кабелни оразмерени линии, ще се захранват консуматорите. Засдвоената площ на трафопоста е 5м².

Всички площадкови захранващи кабели ще се полагат подземно в PVC тръби. Захранващите кабели на помпите и необходимата ел.инсталация са изпълнени с кабели тип СВТ.



Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица”.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Помпена станция с трафопост“ в ПИ 56784.4.10 по КК на гр. Пловдив, Район „Северен”, местност „Г.К.шосе- ЖПЛ.Карлово“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

