



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1999-1 / 07-10 ...../2021 г.

**ДО**  
**Г-Н Д**                    **ИВАНОВ**  
**КМЕТ НА**  
**ОБЩИНА „МАРИЦА“**

ГР.ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Преливен канал за дъждовни води“** по ул.„Панайот Хитов“ до отводнителен канал ПИ 62858.31.624-общинска собственост, землище с.Рогош, Община „Марица, Област Пловдив

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,**

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив вх.№ОВОС-1999/09.09.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на преливен канал за дъждовни води по ул.„Панайот Хитов“ до отводнителен канал ПИ 62858.31.624-общинска собственост, землище с.Рогош. С проектното решение част от дъждовното водно количество, ще се заусти в отводнителен канал ПИ 62858.31.624 -общинска собственост, като по този начин ще се предотврати препълване на отводнителен канал ПИ 62858.22.622 и заливане на прилежащия път и частни имоти. Новопроектираният преливен канал за дъждовни води, ще се изгради с полиетиленови тръби висока плътност г.HD-PE DN500 и дължина L=172м. Трасето му ще бъде с начална точка от РШ по ул.„Панайот Хитов“ –общинска собственост с НТП „за второстепенна улица“, с трасе по ПИ 62858.34.59 – общинска собственост с НТП „Пасище“ и ПИ 62858.22.28 – общинска собственост с НТП „Пасище“. Изграждането на канализация предвижда разваляне на настилката на пътното платно от трошен камък и превозът му на специализирано депо за строителни отпадъци, изкоп с достигане на кота дъно изкоп, съгласно надлъжен профил от одобрения проект и полагане пясъчна подложка, като се подравнява ръчно до достигане на котата на полагане на канализационната тръба. Тръбите се полагат върху подготвеното дъно на траншеята (подравнено, нивелирано, отводнено, с готова пясъчна подложка), след което се засипват с пясък, прави се обратен насип от изкопани земни маси, уплътнен на пластове, подготвя се пътното легло и се възстановява настилката от трошен камък. Шахтите са неразделна част от изпълнението на канализацията.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Преливен канал за дъждовни води“** по ул. „Панайот Хитов“ до отводнителен канал ПИ 62858.31.624-общинска собственост, землище с.Рогош, Община „Марица, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,  
**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

