



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2249-1/...25...11/2021* г.

ДО

Г-Н Ц

УПРАВИТЕЛ НА

„ДТ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД.

**ЦОНЕВСКИ**

ГР.ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Нов уличен водопровод за питейна вода PE-HD Ø90“ от съществуващ водопровод PE-HD Ø90 в Красновски минерални бани, през път III-6061 от републиканската пътна мрежа, до ПИ с идентификатор 39579.125.66, местност "Поленака" в землището на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦОНЕВСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2249/04.10.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов уличен водопровод, захранен от водопроводната мрежа, експлоатирана от оператор „Вик“ ЕООД, гр. Пловдив. В имот с идентификатор 39579.125.66, местност "Поленака" в землището на с. Красново е предвидено да се реализира жилищно строителство, обществено обслужващи дейности, съоръжения за отдих и развлечения и водовземане от минерални води от съществуващо съоръжение на находище с. Красново – Сондаж № 1. Водопроводът, ще обслужва инвестиционно предложение, което е приключило с Решение № ПВ-82-ПР/2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, за преценяване на необходимостта от извършване на въздействие върху околната среда с характер "да не се извършва ОВОС". Водовземането, ще се осъществи от съществуващ водопровод PE-HD Ø90 в Красновски минерални бани по тротоара на улица с о.т. 24-23 преминава по тротоара на улица с о.т. 23-22-12-11 и продължава през път III-6061, път с ИД 39579.125.417 – общински път, публично общинска собственост и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, местност „Поленака“, землище с. Красново, община Хисаря, област Пловдив. Трасето на водопровода, след регулацията на с. Красновски бани ще премине по път – ПИ с ИД 39579.125.417 (път III-6061). Преминаването на инфраструктурния обект под дерето ще се изпълни в бетонов праг и ще се положи обсадна стоманена тръба ф146мм/5мм.. Новият уличен водопровод ще се изпълни от тръби PE-HD Ø90 с обща дължина 331,50 м. По трасето ще се изградят пожарни хидранти за осигуряване на външното пожарогасене на обекта. След достигане на имота е предвидено отделно водопроводно отклонение, с тротоарен спирателен кран и ситуирана водомерна шахта, разположена до 2м от имотната граница.



Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нов уличен водопровод за питейна вода PE-HD Ø90“** от съществуващ водопровод PE-HD Ø90 в Красновски минерални бани, през път III-6061 от републиканската пътна мрежа, до ПИ с идентификатор 39579.125.66, местност "Поленака" в землището на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ

