



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2340-1/1401 / 2022 г.

ДО  
Г-Н Д **НИКОЛОВ АНГЕЛОВ**  
УПРАВИТЕЛ НА  
„НИКИЛЕОН“ ООД

ГР. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична централа 30 kWp по чл.24, т.1 от ЗЕВИ“ в УПИ I-54, по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдивска

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2840/10.12.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация, която ще бъде разположена върху прилежащия терен в имота с набивна метална конструкция, а произведената електрическа енергия, ще се отдава в електроразпределителната мрежа. Фотоволтаичната система, ще се състои от 80 бр. монокристални фотоволтаични модули, всеки с номинална мощност  $P=375Wp$ , които ще преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Постоянният ток, генериран от фотоволтаичните модули ще бъде преобразуван в променлив от 1 бр. стрингов инвертор с номинална мощност 30 kW. Техническата инфраструктура на обекта е съществуваща и не се налага изграждане на нова. Инвертора се монтира на конструкцията на ФЕЦ и се присъединяват към ЕТ. Кабелното трасе ще бъде изпълнено с кабел тип САВТ 3x50+25 кв.мм, положен в изкоп с размери 0,6/1,5 м. Дължината на трасето ще бъде около 150 м, от табло ГРТ ФЕЦ до ново електромерно табло монтирано на стълб №9, извод А, ТП „Дечко“.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000438 „Река Чинардере“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000438 „Река Чинардере“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична централа 30 kWp по чл.24, т.1 от ЗЕВИ“** в УПИ I-54, по плана на с. Дълбок извор, общ. Първомай, обл. Пловдивска е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед №РД-125/07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

