



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0308-1919-1/21.01 / 2022 г.

ДО  
Г-Н С. .... АРНАУДКИН  
УПРАВИТЕЛ НА  
„ДИЗЕЛОР“ ЕООД  
ГР. СОФИЯ,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и разширение на съществуваща бензиностанция в Комплексна автоснабдителна станция (за светли горива и пропан-бутан)“ в УПИ Х 540.76 (ПИ 56784.540.76) - за специфични стопански дейности, ул. „Ягодовско шосе“, гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АРНАУДКИН,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх. №ОВОС-2919/22.12.2021 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда в УПИ Х 540.76 (ПИ 56784.540.76) - за специфични стопански дейности, ул. „Ягодовско шосе“, гр. Пловдив да бъде извършена реконструкция на техническата инфраструктура за светлите горива и пристрояване с функционално преразпределение на съществуващата обслужваща сграда с цел добавяне на нова услуга — зареждане на автомобили с пропан-бутан. Съществуващото технологично оборудване на системата за светли горива включва четири броя подземни резервоара за светли горива, наливни и вентилационни устройства и три острова с три броя мултипродуктни колонки за светли горива. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда: демонтаж на колонката от първия остров, най-близкостояща до обслужващата сграда; демонтаж на колонката от средния остров и на нейно място монтиране на комбинирана колонка за светли горива и пропан-бутан тип Tokheim Quantum 510M 4-84 LPG Combo. За целта безопасителният остров, ще бъде удължен с бордюру; монтаж на нова тръбна мрежа до новата колонка и до съществуващата колонка на третия (най-отдалечен от обслужващата сграда) остров, който ще продължи да е в експлоатация, временно до влизане в сила на новата регулация на разширението на ул. „Ягодовско шосе“ и подмяна на съществуващата тръбна мрежа за трите вида светли горива — Бензин А95Н, Дизел —ТОР, Дизел. Новите подземни тръбопроводи, ще бъдат от специални гъвкави полиетиленови тръби със средна плътност (MDPE) с добавки и вътрешно покритие, специално за монтаж в бензиностанции, тип kPS-Petrol Pipe System "kungsors Plast AB"-Швеция, на дълбочина -0.60 м от кота пътно платно; Почистване на три броя съществуващи подземни резервоара; модернизация на контролно-наблюдателна система за пробив на обшивките на всеки от резервоарите, чрез запълване на междинното пространство на резервоарите за гориво с етилен гликол. Датчиците за отчитане на пробив във вътрешната или външната обшивка на резервоарите, ще се свържат към контролно-наблюдателната система. Предвидени са датчици за контрол на течове за



двустенни резервоари, които ще се монтират в шахтите над резервоарите. Предвидено е изграждане на нова газстанция, която ще се разположи в тревната площ на имота, югоизточно от обслужващата сграда. Ще се състои от подземен резервоар – 10 куб.м; помпен агрегат за ПБ с необходимата спирателна, предпазна и контролна арматура; новомонтираната (на съществуващия среден остров) комбинирана колонка; наливни устройства; тупика за зареждане на резервоара за ПБ; два броя подземни тръбопроводи, изработени от полиетиленови тръби висока; Течна фаза - пропан-бутан; Газова фаза - пропан-бутан; L = 20.80 м за хранване на колонката с пропан-бутан от новомонтирания подземен резервоар за ПБ. За целта четвъртият неизползваем резервоар Р4 ще се отвори, почист и демонтира, както и ще се демонтират тръбите към наливните у-ва и вентилационните тръби към него. Инвестиционното предложение предвижда в сградата 56784.540.76.1 да се премахнат топлатата връзка и вътрешни стени, без намеса в носещата конструкция. Към масивната част от сградата, която е 26 кв.м се добавя нова постройка-разширение, което е от метална конструкция и термопанели. За нуждите на предвиденото разширение и модернизация, ще се изградят и следните компоненти на техническата инфраструктура: Електрически инсталации; ОВК инсталации. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна мрежа.

Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Преустройство и разширение на съществуваща бензиностанция в Комплексна автоснабдителна станции (за светли горива и пропан- бутан)“** в УПИ Х 540.76 (ПИ 56784.540.76) - за специфични стопански дейности, ул. „Ягодовско шосе“, гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

