



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОИОС-2843-3/11.01 / 2022 г.

ДО
Г-ЖА Т. ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ДСТ КОНСТРЪКШЪН“ ЕООД

СЕЛО КРУМОВО
ОБЩ. РОДОПИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на три броя фотоволтаични централи до 50 kW“ в УПИ XVII-133, УПИ XVIII-133, УПИ XIX-133, ул. 58, №4 и №6 кв.16, землище на с. Татарево, общ. Първомай, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

С подаденото от Вас уведомление с вх. №ОВОС-2843-2/19.01.2022 г. уведомявате РИОСВ-Пловдив за допълнение на горе цитираното инвестиционно предложение, свързано с присъединяване на фотоволтаичните централи към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, а именно:

Присъединяването на трите броя фотоволтаични централи в УПИ XVII-133, УПИ XVIII-133, УПИ XIX-133, ул. 58, №4 и №6, кв.16, землище на с. Татарево към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез следните елементи:

- Изграждане на кабелна линия от НН от главно разпределително табло на фотоволтаичните централи до електромерни табла;
- Монтаж на главни разпределителни табла, оборудвани със защитна и комутационна апаратура, съобразени с изискванията за присъединяване на генераторни съоръжения;
- Нови модулни електромерни табла, чрез които ще се измерва произведената електрическа енергия, оборудвани със защитна и комутационна апаратура, оразмерени със съответната мощност, монтирана на фасадата на ТП-2 КЛ/ВЛ Дебър п/ст Първомай. с. Татарево, захранени от ТНН на ТП-2 с. Татарево. В ЕМТ ще бъде монтиран директен електромер многотарифен за измерване на активна и реактивна енергия в двете посоки с вграден тарифен превключвател, защитен чрез оразмерена комутационна апаратура преди електромера;
- Оразмерени кабели ниско напрежение от ТНН на ТП-2 до нови електромерни модулни табла;

Не се предвижда промяна на останалите параметри на инвестиционното предложение, за което е издадено писмо на РИОСВ-Пловдив, изх.№ОВОС-2843-1/14.01.2022 г.

В конкретния случай, при така заявеното изменение на инвестиционното предложение, за което е издадено писмо на РИОСВ – Пловдив с изх.№ОВОС-2843-1/14.01.2022 г. не може да се очаква допълнително значително въздействие върху околната среда.

Така заявената промяна в инвестиционното предложение не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1 т. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда.



Предвид описаното по - горе считаме, че **не е необходимо провеждането на процедура** по реда на глава шеста на ЗООС за така предложеното допълнение на инвестиционното предложение.

Настоящото е неразделна част от писмо на РИОСВ-Пловдив с изх. № ОВОС-2843-1/14.01.2022 г.

Не се отменят възникналите задължения на възложителят по ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

