



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2920-4/04.02*...../2022 г.

ДО

Г-ЖА З

ТОМОВА

ДИРЕКТОР НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО ГРУЕВ ДАНОВ“

ГР. КЛИСУРА

ОБЩИНА КАРЛОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение ИП: „Изграждане на ново котелно помещение за нуждите на основно училище «Христо Груев Данов» и професионална гимназия по икономика «Тодор Влайков»“ в УПИ I-училище, квартал 22, по регулационния план на гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОМОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2920/22.12.2021 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-2920-2/17.01.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на сграда за котелно помещение, както и монтиране на самата котелна инсталация. Сградата за котелното помещение е с размери 12.50м/3.50 м, ще се ситуйра в посоките северозапад/югоизток. Сградата, ще се състои от две помещения – в едното, ще се разположи котелната инсталация, а в другото – резервоар за гориво. Коминното тяло ще се закрепят към тухления зид на училището. Към сградата има пешеходен и автомобилен достъп. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Горивото за отопление е дизелово гориво /газъл/, използвано за битови цели. Газълът се транспортира със сертифицирани цистерни с GPS. Котелът е с топлинна мощност 200 kW с нафтова горелка със същата мощност. Топлинната мощност е под 0,5 MW и не попада в обхвата на контрол по Наредба №1/27.06.2005 г. Номинален разход на гориво 1 8 кг/час. Под горелката се предвижда тава за събиране на разлята нафта. Резервоарът за гориво (цистерната) е с обем 5 куб.м. В него, ще се съхранява течно дизелово гориво - нафта. Вместимостта на цистерната е под праговите количества, определени в част 2 от приложение №3 към чл.103, ал.1 от ЗООС и не се класифицира, като обект с нисък или висок рисков потенциал. Монтира се в отделно помещение с предвидена обваловка на пода със същия обем. При пробив на цистерната цялата изпусната нафта ще се събира в обваловката.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположените защитени зони са BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-274/31.03.2021 г. (ДВ бр.43/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“ и BG0001389 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на ново котелно помещение за нуждите на основно училище «Христо Груев Данов» и професионална гимназия по икономика «Тодор Влайков»“** в УПИ I-училище, квартал 22, по регулационния план на гр. Клисурса, община Карлово, област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

