



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВОХ-256-1/16:Р*...../ 2022 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
ИНЖ. П ЯНЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ
КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ – СОТ и осветление“ в ПИ с идентификатор по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Света Петка“, землище гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-256/28.01.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ – СОТ и осветление“ в ПИ с идентификатор по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Света Петка“, землище гр. Куклен. За изпълнението на обекта, ще бъде изтеглен нов кабел 1kV тип NAY2Y 4x185 кв.мм в изкоп 1.10/0.60м с посока североизток от югоизточната страна на селскостопански път ПИ с идентификатор 40467.10.399. Началото на трасето е от съществуващ КРШ пред ПИ с идентификатор 40467.10.382 до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано на междуимотната граница на ПИ с идентификатор 40467.10.382 и 40467.10.381. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=58м.

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0000194 „Река Чая“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ – СОТ и осветление“** в ПИ с идентификатор по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Света Петка“, землище гр. Куклен, община Куклен, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

