



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-257-1/16-01...../2022 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ИНЖ. П. ЯНЕВ

РЪКОВОДИТЕЛ

КЕЦ СТАМБОЛИЙСКИ

ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Съществуваща вилна сграда № 101“ в ПИ с идентификатор 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ II-006164 – жилищно строителство /ПИ с идентификатор по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда“ в ПИ с идентификатор 18277.6.165“ в местност „Юрукалан“, землище с. Гълъбово, Община Куклен, Област Пловдив**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-257/28.01.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Съществуваща вилна сграда № 101“ в ПИ с идентификатор по КК 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ II-006164 – жилищно строителство /ПИ с идентификатор по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда“ в ПИ с идентификатор по КК 18277.6.165, масив 6, местност „Юрукалан“, землище с. Гълъбово, община Куклен. За захранването на ПИ с идентификатор 18277.6.479 ще се изтегли нов кабел 1kV тип NAY2Y 4x185 кв.мм в изкоп 1.10/0.60м с посока северозапад от североизточната страна на местен път ПИ с идентификатор 18277.6.215. Начало от съществуващ БКТП „Юрукалан“ в ПИ с идентификатор 18277.6.215 до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано в пътя, на междуимотната граница на ПИ с идентификатори 18277.6.478 и 18277.6.327. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=85m. За захранването на ПИ с идентификатор 18277.6.296, ще се изтегли нов кабел 1kV тип NAY2Y 4x185 кв.мм в изкоп 1.10/0.60м с посока северозапад от североизточната страна на местен път ПИ с идентификатор 18277.6.215. Начало на трасето от новото електромерно табло за ПИ с идентификатор 18277.6.479 до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано в пътя, на имотната граница на ПИ с идентификатор 18277.6.204. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=17m. За захранването на ПИ с идентификатор 18277.6.165 ще се положи нов кабел 1kV тип NAY2Y 4x185кв.мм в изкоп 1.10/0.60м с посока северозапад от североизточната страна на местен път ПИ с идентификатор 18277.6.215. Начало от новото електромерно табло за ПИ с



идентификатор 18277.6.296 до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано в пътя, на междуимотната граница на ПИ с идентификатори 18277.6.204 и 18277.6.165. Дължината на трасето на новата кабелна линия е L=13m. Трасето на кабелите преминава през ПИ с идентификатор 18277.6.215, м. „Юрукалан“, землище с. Гълъбово, община Куклен

Трасето, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-351/31.03.2021 г. (ДВ бр.59/2021 г.) на Министъра на Околната среда и водите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нова кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Съществуваща вилна сграда № 101“ в ПИ с идентификатор 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа“ в УПИ II-006164 – жилищно строителство /ПИ с идентификатор по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда“ в ПИ с идентификатор 18277.6.165“** в местност „Юрукалан“, землище с. Гълъбово, Община Куклен, Област Пловдив е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

