



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВС-359-1/14.03.* 2022 г.

ДО  
Д-Р **ГРУДЕВ**  
КМЕТ НА  
**ОБЩИНА АСЕНОВГРАД**  
ГР. АСЕНОВГРАД,

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Рехабилитация на ул. „Драгоман“ гр. Асеновград, вкл. подмяна на водопровод“**, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРУДЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-359/09.02.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда рехабилитация на ул. „Драгоман“ гр. Асеновград, включително подмяна на водопровод в ПИ с идентификатори 00702515.45, вид собственост: общинска публична, ул. „Драгоман“, о.т. 161-о.т. 192 и в продължение по ПИ 00702.515.408 вид собственост: общинска публична, ул. „Копринарска“, о.т.192- до края, по плана на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Основната дейност е подмяната на ВИК мрежата, която се състои в подмяна на етернит с диаметри ф100 мм и ф200 мм с полиетиленови тръби с висока плътност за номинално налягане 10 atm. Приет е диаметър ф110 за разпределителния водопровод и ф225 за транзитния водопровод. Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа е 385 метра, от които 285 метра ф110 и 100 метра ф225. Водопроводните отклонения са 27 на брой, предвидени са 3 бр. нови надземни пожарни хидранти ще се монтират 4 на брой дъждоприемни шахти и един нов линейен отводнител. Дълбочината на полагане на водопровода е 1,50 м над теме тръба. В Част Пътна е предвидена пълна подмяна на уличната и тротоарни настилки в съществуващия габарит на улицата. Изготвени са част пътна, Организация на движението, включваща временна организация на движението и сигнализация, Част Геодезия, Част План за безопасност и здраве, Част Противопожарна безопасност, Част План за управление на строителните отпадъци и Част Проектно — сметна документация. Проектната част ВИК е изготвена и предоставена, на базата на проект на „ВИК“ ЕООД — гр. Пловдив.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



**Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед РД-688 от 25.08.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр.80 от 11.09.2020 г.)**

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000194 „Река Чая“**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение **„Рехабилитация на ул. „Драгоман“, гр. Асеновград, вкл. подмяна на водопровод“**, гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

**ИВАЙЛО ЙОТНОВ**  
Директор на РИОСВ – Пловдив

