



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-504-91/24.03. / 2022 г

ДО
Г-ЖА
УПРАВИТЕЛ НА
„АГРИНДО“ ЕООД,
ГР. РАКОВСКИ,

ПАЧОВА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 999,54 kWp“ на покривите на съществуващи административна сграда, оризарна и складово стопанство в УПИ I.1688, землище на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОДЖО ПАЧОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-504/21.02.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 999,54 kWp, монтирана на покривите на съществуващи административна сграда, оризарна и складово стопанство в УПИ— I. 1688 производствена и складова дейност, силози за съхранение на ориз, с площ на имота от 27048 кв.м.. За реализация на ИП ще бъдат използвани PV модули от монокристален силиций на брой 1854 броя с номинална мощност 540 WP и 9 броя инвертори с единична мощност 100 kW. Разположението на модулите ще бъде на стационарна, метална носеща конструкция, трайно прикрепена към покривите на сградите. До имота има съществуващ асфалтов път. Имотът е захранен с електричество.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположените защитени зони са BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002081 „Марица-Първомай“ и BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП: „**Фотоволтаична електроцентralа за собствени нужди с мощност 999,54 kWp**“ на покривите на съществуващи административна сграда, оизарна и складово стопанство в УПИ I.1688, землище на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив е, че не е **необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

