



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-729/1/03-04 / 2022 г.

ДО
Г-Н **ЧЕХЛАРСКИ**
УПРАВИТЕЛ НА
"ПРЕСТИЖ 2007" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 50 KW на покрива на склад за промишлени стоки“** в ПИ с идентификатор 47086.194.55, УПИ II-194.54, с. Маноле, община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕХЛАРСКИ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-729/09.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 50 KW на покрива на склад за промишлени стоки в ПИ с идентификатор 47086.194.55, землище с.Маноле. Модулите ще бъдат разположени върху покрива на едноетажна сграда, монтирани върху алуминиева конструкция. Произведената електрическа енергия от фотоволтаичната централа ще се използва за собствено потребление, като излишното количество ще се продава на свободния пазар. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от следните елементи: Фотоволтаични панели групирани в стрингове-общо 110 бр. панели, всеки с мощност 450 kWp; Инвертор- преобразува произведеното постоянно напрежение в трифазно променливо токово. Ще се монтира един инвертор с номинална променливотокова мощност от 60 kW; окабеляване на постоянно токовата част от стрингове до инвертор, както и окабеляване на променливотоковата част от инвертора до табло Т-ФЕЦ; Табло Т-ФЕЦ-чрез него ще може да се изключва всеки отделен стринг в системата с цел ремонт и поддръжка; Заземителни инсталации.

Имотът предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „**Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 50 KW на покрива на склад за промишлени стоки**“ в ПИ с идентификатор 47086.194.55, УПИ II-194.54, с. Маноле, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда** на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

