



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-743-1/13.04 / 2022 г.

ДО
Г-Н **МАРКОВ,**
УПРАВИТЕЛ НА "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
ГР. СТАРА ЗАГОРА,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: **"Фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,21 MW"** в поземлен имот с идентификатор 10291.64.70 по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-743/10.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,21 MW в поземлен имот с идентификатор 10291.64.70 по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив. Поземленият имот е с НТП „За машиностроителната и машинообработващата промишленост“, с площ 51530 кв.м. Пиковата мощност на централата е 3,21 MW. Прогнозната инсталирана мощност на фотоволтаичната електроцентрала е 3214.08 kW. Тя ще бъде изградена на земя. За да се постигне планираната инсталирана мощност, ще се монтират 5952 броя монокристални соларни панела, всеки с мощност 540 W. Към тях са предвидени 15 броя трифазни инвертори с единична привидна мощност 215 kVA. Оградата ще бъде от лек тип – оградна мрежа, монтирана върху леки метални тръби. Имотът граничи с подстанция „КАРЛОВО-2“, като присъединяването към ел. мрежата ще се осъществи директно към подстанцията.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение



"Фотоволтаична електроцентрала с мощност 3,21 MW" в поземлен имот с идентификатор 10291.64.70 по КККР на с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда** на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

