



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1025-1/1304..... / 2022 г.

ДО

„ИТД“ ЕООД
УПРАВЛЯВАНО ОТ
Г-Н
ГР. СЪЕДИНЕНИЕ

ДАРАДЖАНСКИ

Относно: Уведомление за инвестиционното предложение (ИП): **„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривни и фасадни конструкции на съществуващи сгради“** в УПИ VI, УПИ VIII и УПИ IX в квартал 129, гр. Съединение, общ. Съединение.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАРАДЖАНСКИ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1025/31.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривни и фасадни конструкции на съществуващи сгради, в УПИ VI, УПИ VIII и УПИ IX в квартал 129, гр. Съединение, общ. Съединение. Общата използвана площ се предвижда да бъде 3644 кв. м. върху покривни и фасадни конструкции на съществуващи сгради, които са собственост на „ИТД“ ЕООД.

Фотоволтаичната електроцентрала е с инсталирана мощност 762,81 kW.

Няма необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цаланица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горезисложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0002086 „Оризища Цаланица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП **„Изграждане на**



фотоволтаична електроцентрала върху покривни и фасадни конструкции на съществуващи сгради в УПИ VI, УПИ VIII и УПИ IX в квартал 129, гр. Съединение, общ. Съединение е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

