



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-339-3/23-04 / 2022 г.

ДО
Г-Н **ЗДРАВКОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО
ГР. САДОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Газоснабдяване на съществуващо котелно с компресиран природен газ /метан/“ в УПИ II - 163, обществено обслужващи дейности, кв.28 по плана на гр. Садово, община Садово, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗДРАВКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-339/07.02.2022 г. и допълнителна информация с вх.№ОВОС-339/16.03.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда газоснабдяване на съществуващо котелно с компресиран природен газ /метан/ в УПИ II - 163, обществено обслужващи дейности, кв.28 по плана на гр. Садово, община Садово, област Пловдив.

В западната част на имота, в който се намира Административната сграда на община Садово е разположена площадка, която е асфалтирана и незастроена. На тази площадка се предвижда да бъде изградена инсталация за ситуиране на батерии с природен газ — метан. Чрез метални тръби ще се отвежда състеният газ до котелната инсталация, която ще загрява водата в отоплителната инсталация на Административната сграда. Ще се ползва съществуващата отоплителна инсталация, като ще се подмени вида гориво от въглища с природен газ - метан.

Елементите на избраната схема за храняване с газ са следните:

Подвижна групова резервоарна инсталация /батерия от бутилки/ и с двустепенно газорегулаторно, открит площадков газопровод, Газ-отсекателно табло - ГОТ с електромагнитен вентил, Газова инсталация към котелно.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Газоснабдяване на съществуващо котелно с компресиран природен газ /метан/“** в УПИ II - 163, обществено обслужващи дейности, кв.28 по плана на гр. Садово, община Садово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

