



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-989-2/12.05 / 2022 г.

ДО
Г-Н **ХАМУД**
УПРАВИТЕЛ НА „МЕРИАМ-95“
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Доставка и монтаж на дизел агрегати в производствено – складова база за преработка на бели меса и зеленчуци“ в УПИ 20.980 – складова, общественно-обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини (ПИ с идентификатор 06077.20.980) по КК на с. Браниполе, местност Чиирите, община Родопи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАМУД,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-989/29.03.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда доставка и монтаж на дизел агрегати в производствено – складова база за преработка на бели меса и зеленчуци, в УПИ 20.980 – складова, общественно-обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини (ПИ с идентификатор 06077.20.980) по КК на с. Браниполе, местност Чиирите, община Родопи.

В имота предмет на настоящето ИП има законно построена сграда за преработка на бели меса и склад за хранителни стоки, и започнато строителството на сграда за преработка на зеленчуци. Имотът предмет на инвестиционните намерения е присъединен към мрежите на техническата инфраструктура.

За съществуващия обект са предвидени за монтаж дизел агрегати както следва: Дизел генератор 220 kVA – DOOSAN GJD220 с шумоизолиращ кожух, окомплектован с табло с АВР; Дизел генератор 88 kVA – BAUDOIN ARK-B 90 N5 с шумоизолиращ кожух, окомплектован с табло с АВР. Агрегатите ще се използват само в случай, че има аварийно или планово прекъсване на електрозахранването, за да не спират производствените процеси в производствено – складовата база. За всяка сграда са предвидени отделни дизел агрегати - комплект с АВР.

Агрегатите работят с дизелово гориво, на площадката ще се съхраняват до 100 л. От същото.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Доставка и монтаж на дизел агрегати в производствено – складова база за преработка на бели меса и зеленчуци“** в УПИ 20.980 – складова, обществено-обслужваща, административна, производствена и търговска дейност, офиси и магазини (ПИ с идентификатор 06077.20.980) по КК на с. Браниполе, местност Чиирите, община Родопи е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

