



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1236-1/16.05 / 2022 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЮ ГЕОРГИЕВ ТИТЮКОВ  
УПРАВИТЕЛ НА „ИМОТИ ОНЛАЙН“ ЕООД  
ГР. ПЛОВДИВ  
БУЛ. „6 – ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 54

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 150 kW на покрива на складова база за промишлени стоки с административна част в УПИ 101.366–складови, производствени и обществено-обслужващи дейности, сгради с идентификатори 78080.101.366.2, 78080.101.366.4 и 78080.101.366.6 по КК на с. Царацово, местност „Баткън“ община Марица

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИТЮКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1236/21.04.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 150 kW на покрива на съществуваща складова база за промишлени стоки с административна част, в УПИ 101.366–складови, производствени и обществено – обслужващи дейности, землище на с. Царацово, община Марица. Фотоволтаична централа (ФЕЦ) с пикова мощност 149,85 kWp. Фотоволтаична централа ще се разположи върху покрива на съществуващите сгради. Централата ще се свърже към ТНН на БКТП „Климекс“, съгласно становище за присъединяване „ЕР-ЮГ“ АД.

Инсталацията ще се състои от фотоволтаични панели групирани в стрингове, а стринговете ще се формират от определен брой последователно свързани панели, за получаване на подходящо напрежение. Панелите са свързани помежду си в стрингове посредством специални конектори, осигуряващи максимална защита по време на експлоатация и монтаж. Преобразуването на електрическата енергия ще става с помощта на 3 бр. инвертори - 50kW, които ще преобразуват постоянно-токовата електроенергия в променливотокова. Избраните от инвеститора панели са с пикова мощност 450 Wp. Електрическата енергия от ФЕЦ ще се отдава в мрежата на ЕРП.

В обхвата на инвестиционното предложение се включват всички електрически инсталации свързани с нормалната работа на фотоволтаичната инсталация за производство на електрическа енергия, а именно:

- кабелни връзки между отделните фотоволтаични модули и връзката им с инвертора
- кабелни връзки от инверторите до РТфец.



- кабелна връзка от РТфец до точката на присъединяване.
- мълниезащитна и заземителна инсталации за фотоволтаичната централа.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 150 kW на покрива на складова база за промишлени стоки с административна част“**, в УПИ 101.366-складови, производствени и обществено – обслужващи дейности, сгради с идентификатори 78080.101.366.2, 78080.101.366.4 и 78080.101.366.6 по КК на с. Царацово, местност Баткърн община Марица е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**Димитър Димитров**  
За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

