



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-1166-3/08.06*...../2022 г.

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ФРИГОПАН“ ООД

ОБЛ. ПЛОВДИВ, ОБЩ. МАРИЦА, С. ЦАРАЦОВО, УЛ. „ГАГАРИН“ №1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Заустване на пречистени битови и дъждовни отпадъчни води, от дейността на съществуващ обект в експлоатация „Конна база – конюшня, ресторант и хотелска част“ в ПИ с идентификатор 78080.122.190 по КК и КР на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив, в открит отводнителен канал, общинска частна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 78080.143.174.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1166/13.04.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда заустване на пречистени битови и дъждовни отпадъчни води от дейността на съществуващ обект „Конна база – конюшня, ресторант и хотелска част“, находящ се в ПИ с идентификатор 78080.122.190 по КК и КР на село Царацово, Община Марица в открит отводнителен канал, общинска частна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 78080.143.174. Базата разполага с три манежа – един състезателен и два тренировъчни. Конюшната се състои от 28 единични бокса, а хотелската част разполага с 32 легла. За реализация на ИП не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура. Водоснабдяването на обекта за питейно-битови и противопожарни нужди се осигурява от уличната водопроводна мрежа на село Царацово. В имота има изграден и собствен водоизточник – тръбен кладенец, водата, от който се използва за оросяване на манежите. На площадката на обекта се формират два потока отпадъчни води: битови и дъждовни. Битовите отпадъчни води се третират в локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ), като количеството, което ще се отвежда към заустване е до 3 200 м³/год. Дъждовните отпадъчни води преминават през каломаслоуловител, а количеството, което ще се отвежда към заустване е до 2 000 м³/год. След преминаване през съответните пречиствателни съоръжения, двата потока отпадъчни води се събират в обща ревизионна шахта и чрез канализационен колектор се отвеждат към заустване в открит отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.143.174.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх.№ПУ-01-394(1)/13.05.2022г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо**



от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-81/03.02.2009 (ДВ бр.14/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002016 „Рибарници Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Заустване на пречистени битови и дъждовни отпадъчни води, от дейността на съществуващ обект в експлоатация „Конна база – конюшня, ресторант и хотелска част“ в ПИ с идентификатор 78080.122.190 по КК и КР на село Царацово, Община Марица, Област Пловдив, в открит отводнителен канал, общинска частна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 78080.143.174 е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх.№ПУ-01-394(1)/13.05.2022г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

