



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *Обл. 1533-1/16.06*..... /2022 г.

ДО

Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА "ЗЛАТАНОВ" ЕООД

ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ" № 11

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод за питейна вода PE-HD Ø110 и изместване на съществуващ канал БØ300" за захранване на комплекс от сгради, предвидени да се изпълнят в УПИ XII-530.126, жилищно застрояване от квартал 37 нов по плана на кв. „Въстанически" – юг, (ПИ56784.530.126), гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Бугариево"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1533/26.05.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура – нов уличен водопровод за питейна вода PE-HD Ø110 и изместване на съществуващ канал БØ300 за захранване на комплекс от сгради, предвидени да се изпълнят в УПИ XII-530.126, жилищно застрояване от квартал 37 нов по плана на кв. „Въстанически" – юг, (ПИ56784.530.126), гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Бугариево". В имота ще се реализира жилищен комплекс, състоящ се от четири жилищни секции с гаражи, средноетажно застрояване с височина до 15.00 м. Водоснабдяването на сградите с вода за битово-питейни нужди е предвидено да се изпълни от нов уличен водопровод от PE-HD Ø110, преминаващ през общински имот 56784.530.127. В този участък преминават кабели към и от трафопост „Въча" 41. Водопроводът ще е ситуиран на разстояние 1м от най-крайния проводник, означен в подземния кадастър. Дължината на новия уличен водопровод ще е 60,40 м. Заустването на отпадните водни количества от жилищната група ще става в площадковата канализация. През имота, предвиден за изграждане на жилищния комплекс, преминава канал БØ300, който трябва да се измести извън зоната на застрояване. Новият канал ще се изпълни с тръби РРФ315 (377,4). Имотите, покрай които минава трасето на новия уличен водопровод и канал представляват застроени имоти за жилищно застрояване. Трасето на водопровода е съобразено със съществуващата улица, ос улица и съществуващата подземна и надземна инфраструктура. Новото трасе на канала е ситуирано със сервитут от 3,0м осово от границата на застрояване.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и **BG0002087 „Марица-Пловдив“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод за питейна вода PE-HD Ø110 и изместване на съществуващ канал БØ300“** за захранване на комплекс от сгради, предвидени да се изпълнят в УПИ XII-530.126, жилищно застрояване от квартал 37 нов по плана на кв. „Въстанически“ – юг, (ПИ56784.530.126), гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Бугариево“ е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

