



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ... *000-1800-1/05-08* ..... / 2022 г

ДО

Г-ЖА ЯНА КАЛИНОВА МАРТИНОВА  
УПРАВИТЕЛ НА „КАРДАЛАЙН“ ЕООД,  
ГР. СОФИЯ,  
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ИВАН КОЛЕВ“

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Кабелно трасе-външна връзка от ФЕЦ с мощност до 60 KWr“** в УПИ: XXIV - 562, кв.54, с. Татарево, Община Първомай, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРТИНОВА,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1800/20.06.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелно трасе-външна връзка от ФЕЦ с мощност до 60 KWr в УПИ: XXIV - 562, кв.54, с. Татарево, Община Първомай, обл. Пловдив. Трасето ще преминава от ГРТ на фотоволтаична инсталация с мощност 60kWp в УПИ: XXIV- 562, кв.54, с. Татарево до ТП БКТП „ТПЗ“ Татарево и ще е с дължина 170 метра м., площ на сервитута с уличната регулация 357 кв.м. Новият кабел 1kV ще е положен в земен изкоп. Обхватът на подземния електропровод ще е на отстояния 0,6м от оста на електропровода към дворишните парцели и 1.5м към улица. Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0002081 „Марица-Първомай“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) **и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0002081 „Марица-Първомай“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Кабелно трасе-външна връзка от ФЕЦ с мощност до 60 KWr“** в УПИ: XXIV - 562, кв.54, с. Татарево, Община Първомай, обл.



Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ Пловдив

