



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0300-2091-1/10-02*.../2022 г.

ДО
„ЕМ ДЖЕЙ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
Г-Н КРАСИМИР СТЕФАНОВ ЖЕКОВ
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници ФВЕЦ с обща инсталирана мощност до 200 kW и електропровод НН за присъединяване към него“ в УПИ II-фотоволтаична централа, кв. 33 по плана на с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕКОВ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-2091/13.07.2022 г. и вх. №ОВОС-2137/18.07.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници ФВЕЦ с обща инсталирана мощност до 200 kW и електропровод НН за присъединяване към него в УПИ II-фотоволтаична централа, кв. 33 по плана на с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив. Инсталацията ще бъде от 377 броя соларни панели, всеки с мощност 520 W, монтирани на метална конструкция в имота, на отстояние от имотните граници, съобразно издадената скица-виза от Главния архитект на община Брезово.

Соларната система ще бъде свързана в паралел с електрическата мрежа чрез табло ГРТ. Външно електрозахранване на ФВЕЦ, като същото ще се осъществи от табло РУНН на съществуващ трансформаторен пост № 1 Дрангово.

Предвижда се захранващият кабел да е тип САВТ 3x240+120 мм². Краищата му завършват с кабелни глави. Кабелът ще бъде положен в изкоп 0.60/0.90м. На дъното ще бъде положена пясъчна възглавница 30 см и върху нея ще се положи кабелът. После същият се засипва с отнетата почва до ниво конструкцията на настилката.

Имотът, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници ФВЕЦ с обща инсталирана мощност до 200 kW и електропровод НН за присъединяване към него“** в УПИ II-фотоволтаична централа, кв. 33 по плана на с. Дрангово, община Брезово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

