



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 1835/1. 19.07 /2022 г.

ДО

Г-ЖА ТЕОДОРА ДЕНЕВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 29

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция и рехабилитация на ул. Марица от о.т. 183 - о.т. 377 и от о.т. 380 - от. 438, гр. Стамболовски“ - II етап

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДЕНЕВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1835/21.06.2022 г., за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда „Реконструкция и рехабилитация на ул. Марица от о.т. 183 - о.т. 377 и от о.т. 380 - от. 438, гр. Стамболовски“ - II етап. Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. Участъкът от булевард „Марица“, предмет на разработката, се намира в централната част на гр. Стамболовски. Булевардът започва от републикански път III-866 (съвпадащ с трасето на бул. „Тракия“) и завършва при ул. „Стефан Стамболов“. Участъкът е с дължина 1461,32 м. Проектирани са 4 броя кръгови криви с радиуси от 15м до 100 и 11 бр. хоризонтални чупки. По бул. „Марица“ преминава водопровод Ø80 етернит, Ø60 етернит, както и Ø250 стомана в участъка от ул. „Найден Геров“ до бул. „Тракия“. Предвидена е реконструкция на съществуващите водопроводи, както и подмяна на всички сградни отклонения и съществуващи връзки. Съществуващият водопровод Ø80 етернит и Ø60 етернит се подменят с Ø90 полиетилен с висока плътност (PEHD). Дължината на реконструирианият участък е 1272 м. Другият съществуващ водопровод Ø250 стомана се подменя с Ø315 полиетилен с висока плътност (PEHD). Дължината на реконструирианият участък е 235 м. По бул. „Марица“ има изградени бетонови канали с диаметри от Ø200 мм до Ø600 мм. В участъка между ул. „Найден Геров“ и бул. „Тракия“ преминава и Главен Колектор 1700/1080 – устообразен. Предвидена е подмяна на съществуващите бетонови тръби с диаметри до Ø600мм с тръби от полипропилен (PPR), с гладка вътрешна повърхност и оребрени от външната страна. Също така ще се подменят съществуващите сградни канализационни отклонения и съществуващите дъждовни оттоци. Главният колектор 1700/1080 е в относително добро състояние и осигурява противането на отпадъчните водни количества от града. За него, е предвидена рехабилитация, включваща неговото почистване и обмазване от вътрешната



страна с бързовтвърдяващ полимерен материал на циментова основа, който трябва да осигурява водонепропускливоност на вътрешната повърхност на колектора. В участъка където преминава главният колектор, съществуващите сградни канализационни отклонения ще се запазват. Съществуващите дъждовни оттоци в този участък ще се запазват, като е предвидено, тяхното почистване.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на ул. Марица от о.т. 183 - о.т. 377 и от о.т. 380 - от. 438, гр. Стамболовски“ - II етап** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

