



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-1885-4/16.08...../ 2022 г.

**ДО**  
**Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ**  
**Г-Н ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ**  
**УПРАВИТЕЛИ НА ГРИЙНДРАЙВ ООД,**  
**ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „КОМАТЕВСКО ШОСЕ“ №26**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 29,7 kWp за производство на електрическа енергия“** на покрива на съществуваща сграда в ПИ 06077.30.285, местност „Нешовица“, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,** **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1885/24.06.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 29,7 kWp за производство на електрическа енергия на покрива на съществуваща сграда в ПИ 06077.30.285, местност „Нешовица“, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 54 фотоволтаични модули, 1 стрингов инвертор, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули ще са монокристални с мощност от по 550 Wp. всеки. Модулите ще се монтират върху покрива на съществуваща сграда с ориентация на Юг и са подредени в дванадесет групи (стрингове). Наклона на покрива е 10 градуса. Към Инвертор 1 ще се свързват 4 стринга съответно 2 по 13 модула и 2 по 14 модула или общо 54 PV модула. Инверторът ще е трифазен, модел Huawei SUN2000 – KTL - 30 с номинална изходна (AC) мощност от 30 kW.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 29,7 kWp за производство на електрическа енергия“** на покрива на съществуваща сграда в ПИ 06077.30.285, местност „Нешовица“, с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

