



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 1888-1 / 18.08.2022 г.

ДО

Г-ЖА СНЕЖА ЕМИЛОВА ДРАГОМИРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „АЛЕГРИЯ ЕНЕРДЖИ“ ООД
ГР. АСЕНОВГРАД, УЛ. „ЦАР ИВАН II“

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение: „**Изграждане на ФЕЦ с мощност до 100 KW**“ в УПИ:III-141, кв.1 с външна кабелна връзка 65м до ТП ПП Поройна, находящо се в с. Поройна, община Първомай, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРАГОМИРОВА,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1888/27.06.2022 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ с мощност до 100KW в УПИ:III-141, кв.1 с външна кабелна връзка 65м до ТП ПП Поройна, находящо се в с. Поройна, община Първомай, област Пловдив. ФЕЦ ще включва фотоволтаични модули свързани последователно в стрингове, свързани паралелно с инвертор. Ще се използва съществуващата инфраструктура. Конструкцията ще е от ново поколение и ще е поставяма, няма да се извършват взривни дейности. Според становище на ЕВН централата ще има външна кабелна връзка положена в земен изкоп. Съгласно изискванията, обхвата на подземния електропровод е на отстояния 0,6м от оста на електропровода към двоищните парцели и 1,5м към улицата, на основание наредба N16 за сервитута на енергийни проекти. Кабелната линия се предвижда да е с кабел тип 1kV NAY2Y/CABT/ 4x185mm².

Имотът и трасето, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000438 „Река Чинардере“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000438 „Река Чинардере“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Изграждане на ФЕЦ с мощност до 100 KW**“ в УПИ:III-141, кв.1 с външна кабелна връзка 65м до ТП ПП Поройна, находящо се в с. Поройна, община Първомай, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

