



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-2615-1/15-09* /2022 г.

ДО

Г-Н ЗАРКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ДАКАР“ ООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 126

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 40 Kw на покрива на сграда с идентификатор 56784.18.16.1 по КК на град Пловдив и прилежащи терени в УПИ 018016 – за автокомплекс“**, поземлен имот с идентификатор 56784.18.16 по КК на Пловдив, местност „Между голямо конарско и пазарджишко шосе“, община Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2615/31.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 40 Kw на покрива на сграда с идентификатор 56784.18.16.1 по КК на град Пловдив и прилежащи терени в УПИ 018016 – за автокомплекс“, поземлен имот с идентификатор 56784.18.16 по КК на Пловдив, местност „Между голямо конарско и пазарджишко шосе“, община Пловдив.

В имота има съществуваща сграда – търговско – складова база за авточасти, на покрива на която има съществуваща ФЕЦ с инсталирана мощност 29,645 kWp. За съществуващата ФЕЦ има издадено становище изх.№ОВОС-250-1/12.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Пловдив.

Новата фотоволтаична централа, предмет на инвестиционното предложение ще се разположи върху свободните площи на покрива на съществуващата сграда. Предвижда се монтиране на общо 88 броя фотоволтаични модула на метална конструкция, всеки един с мощност 470Wp. Преобразуването на електрическата енергия ще става с помощта на инвертор-40kW, монтиран на покрива на сградата. Предвиден е трифазен инвертор на фирма Growatt – MID 40KTL3-X – 40kW. Към инвертора ще се присъединят стрингове съставени от последователно свързани панели. Произведената и трансформираната електроенергия в променливотокова от инвертора ще се обедини в табло РТфец., от където тя ще се присъедини в съществуващо електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на северозападната имотна граница.



Общият пиков капацитет на централата е 40,00 kWp, а произведената електрическа енергия се очаква да бъде 52 100 kWh /годишно. Електрическата енергия от ФЕЦ ще се използва за собствени нужди и остатъка ще се отдава в мрежата на ЕРП.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 40 Kw на покрива на сграда с идентификатор 56784.18.16.1 по КК на град Пловдив и прилежащи терени в УПИ 018016 – за автокомплекс“**, поземлен имот с идентификатор 56784.18.16 по КК на Пловдив, местност „Между голямо конарско и пазарджишко шосе“, община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

