



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 10306-2641.1/19-09 / 2022 г.

ДО

Г-Н ПЕТЮ ГЕОРГИЕВ ТИТЮКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ИМОТИ ОНЛАЙН“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ
БУЛ. „6 – ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 54

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Външно електрозахранване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 149.85 kW на покрива на складова база за промишлени стоки с административна част**“ в УПИ 101.366–складови, производствени и обществено-обслужващи дейности, сгради с идентификатори 78080.101.366.2, 78080.101.366.4 и 78080.101.366.6 по КК на с. Царацово, местност „Баткян“ община Марица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИТЮКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2641/02.09.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на външно електрозахранване на фотоволтаична електрическа централа с мощност до 149,85 kW на покрива на съществуваща складова база за промишлени стоки с административна част, в УПИ 101.366–складови, производствени и обществено – обслужващи дейности, землище на с. Царацово, община Марица. За изграждане на фотоволтаичната централа има издадено Разрешение за строеж № 269/05.07.2022 г. от главния инженер на община Марица и Становище изх. №ОВОС–1236–1/26.05.2022 г. на РИОСВ – Пловдив.

Външното електрозахранване, предмет на настоящото инвестиционно предложение предвижда изграждането на подземна кабелна линия НН, като кабелното трасе с дължина 240,10 м. е предвидено да се осъществи от ТНН на БКТП „Климекс“, изградено в ПИ с идентификатор 78080.102.10, съгласно Предварителен договор № 4488479/08.03.2021 г. с ЕР Юг ЕАД. Кабелното трасе е предвидено от ТНН на БКТП „Климекс“ да се изпълни с кабел тип САВТ 4x185мм² в изкоп, като премине през ПИ с ИД №№78080.102.10 и 78080.102.11, съгласно Договор за учредено право на прокарване от 03.08.2022г. След това трасето на кабела, предвиден за полагане в изкоп, преминава в северозападна посока по южната граница на ПИ с ИД №78080.94.416, през ПИ с ИД №78080.101.360, продължава в посока ПИ с ИД №78080.101.373 и преминава през него, съгласно Заповед №РД-09-1171/29.07.2022г. на Кмета на община „Марица“ – област Пловдив за учредяване право на прокарване. От там трасето на кабела ще преминава през ПИ с ИД



№78080.101.366, където е предвидено да се положи в PVC тръба, и достига до РТ. Предвидено е преди директното полагане на кабела в изкопа, на дъното му да бъде насипан 10 см. пласт от чист речен пясък. След това кабелът да бъде засипан с още 10см. пясък, полагане на предупредителна полиетиленова лента с надписи от горе, след което насипване и трамбоване на пластове от 15-20см. до възстановяване на терена.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Външно електрозахранване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 149.85 kW на покрива на складова база за промишлени стоки с административна част“** в УПИ 101.366–складови, производствени и обществено-обслужващи дейности, сгради с идентификатори 78080.101.366.2, 78080.101.366.4 и 78080.101.366.6 по КК на с. Царацово, местност „Баткърн“ община Марица е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

