



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС 2258/29.07.2022* г.

**ДО**  
**Г-Н СТОИМЕН ЛЮБЕНОВ ХРИСТОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ФУНГОРОБИКА БЪЛГАРИЯ“ ООД**  
**С. ТРУД, ОБЩ. МАРИЦА, СТОПАНСКИ ДВОР 2**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Фотоволтаична централа с мощност 50 kW за собствени нужди“** върху сграда с идентификатор 73242.150.212.1 - предприятие за изкупуване и преработка на диворастящи плодове и гъби в УПИ Х-212 (ПИ 73242.150.212), кв.1 по плана на Стопански двор 2 на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2258/29.07.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична централа с мощност 50 kW за собствени нужди върху сграда с идентификатор 73242.150.212.1 - предприятие за изкупуване и преработка на диворастящи плодове и гъби в УПИ Х-212 (ПИ 73242.150.212), кв.1 по плана на Стопански двор 2 на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. Централата ще се състои от 134 панела по 375 W и два Инвертора по 25 kW. Мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще е ТНН НА, ТП/БКТП ПП Стопански двор, КЛ/ВЛ Труд, п/ст ТЕЦ Пловдив.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горесцитираното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Фотоволтаична централа с мощност 50 kW за собствени нужди“** върху сграда с идентификатор 73242.150.212.1 - предприятие за изкупуване и преработка на диворастящи плодове и гъби в УПИ X-212 (ПИ 73242.150.212), кв.1 по плана на Стопански двор 2 на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С уважение,**

**ДИМИТЪР ДИМИТРОВ**

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

