



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2431-1/24.10. / 2022 г.

ДО

Г-Н АНТОАН ТОДОРОВ ТЕРЗИЕВ  
УПРАВИТЕЛ НА „МОТОКАР СЕРВИЗ – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ“ ООД  
УЛ. „КОМАТЕВСКО ШОСЕ“ 26  
ГР. ПЛОВДИВ  
ОБЛ. ПЛОВДИВ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Надграждане на съществуваща фотоволтаична инсталация с мощност 150 kWp“ в ПИ 03839.36.114, местност Тузли, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2431/12.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда надграждане на съществуваща фотоволтаична инсталация с мощност 150 kWp в ПИ 03839.36.114, местност Тузли, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив.

Фотоволтаичната електроцентрала се състои от 300 фотоволтаични модули, 3 стрингови инвертора, кабелна мрежа и разпределително табло. Фотоволтаичните модули са монокристални с мощност от по 500 Wp. всеки. Модулите ще се монтират върху метална конструкция на покрива на съществуваща сграда с ориентация на Юг. Към всеки инвертор се свързват по 100 модула или общо 300 PV модула. Инверторите са трифазни, модел Huawei SUN2000 – KTL - 50 с номинална изходна (AC) мощност от 50 kW всеки.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение:



**„Надграждане на съществуваща фотоволтаична инсталация с мощност 150 kWp“**  
в ПИ 03839.36.114, местност Тузли, землището на с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

